

**Zápis z KD č. 2 zakázky „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“, konaný dne 1.7.2021.**

**Přítomní:**

– starostka obce Kostelec u Holešova

DORRES s.r.o., TDI, koordinátor BOZP

– UPOSS, spol. s r. o., autorský dozor

– UPOSS, spol. s r. o., autorský dozor

– UPOSS, spol. s r. o., autorský dozor

– ABV flow s. r. o., zástupce zhotovitele

**Účastníci KD se dohodli (kotelna):**

1. Zapraví se prohlubně v podlaže po odbouraných betonových základech
2. Finální zapravení podlahy samonivelační cementovou stěrkou ořevzdornou bude provedeno před předáním prací
3. Podestu objednatel odstraní vlastními kapacitami
4. Napojení potrubí sekundárních větví topení bude provedeno dle stávajících skutečných rozvodů
5. Stavební deník bude u zhotovitele na staveništi
6. Zhotovitel předá TDI aktualizovaný harmonogram prací

**Účastníci KD se dohodli (vzduchotechnika):**

1. Přeložení kabeláže (slaboproud 2s) v sacím otvoru vzduchotechniky zajistí objednatel do jednoho týdne
2. Objednatel požaduje vybourat zárubeň 80/197 v místnosti skladu chemických přípravků a otvor zazdít zdivem ytong tloušťky 15 cm, nové dveře 70/197 levé, otevíravé ven budou vybudovány za rohem.
3. Prostupy z garáže do skladu chemických přípravků a chodby budou provedeny pod elektrokabeláží ve stěně

Kontrolní den č. 3 proběhne ve úterý 20.7.2021 v 10:00 hod.

V Kostelci u Holešova, 1.7.2021