

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Zař. č.1 Větrání kuchyně

| | | |
|------|--|-------|
| 1.1 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací Přívod 7160m ³ /h; odvod 7200m ³ /h Vodní ohřívač 5,7kW; spád 45/35°C; ventilátory 400V; 5,03kW; proud 7,3A Odvod kondenzátu TR DN 32/40 2x; Hmotnost jenotky 774kg; Rozměry jednotky: (š x dl.x v) 1463 x 2876 x 1927 (včetně podstavy) | 1 ks |
| 1.2 | Tlumič hluku 800*500 dl.1000 | 4 ks |
| 1.3 | Požární klapka 500x800 min. PO 30minut | 2 ks |
| 1.4 | Požární klapka 630x500 min. PO 30min | 2 ks |
| 1.5 | Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. do obvodu 2630mm vč.30% tvarovek | 93m |
| 1.6 | Potrubí čtyřhrnné sk.l.pozink. do obvodu 1890mm vč. 40% tvarovek | 11,8m |
| 1.7 | Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. do obvodu 1500mm vč. 50% tvarovek | 7,3m |
| 1.8 | Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. do obvodu 1050mm vč. 50% tvarovek | 3,8m |
| 1.9 | Potrubí kruhové SPIRO 160 vč.30% tvarovek | 7m |
| 1.10 | Potrubí kruhové SPIRO 225 vč.20% tvarovek | 2,6m |
| 1.11 | Potrubí kruhové SPIRO 280 vč.30% tvarovek | 3,2m |
| 1.12 | Potrubí kruhové SPIRO 315 vč.30% tvarovek | 1.2m |
| 1.13 | Potrubí kruhové SPIRO 400 vč.30% tvarovek | 0,8m |
| 1.14 | Škrtící klapka KRUHOVÁ 400 těsná | 1 ks |
| 1.15 | Škrtící klapka KRUHOVÁ 280 těsná | 1 ks |
| 1.16 | Škrtící klapka KRUHOVÁ 225 těsná | 1 ks |
| 1.17 | Regulační klapka 315/60-35 IN 600*350 | 1 ks |
| 1.18 | Regulační klapka 10/10 IN 450*450 | 1 ks |
| 1.19 | Regulační klapka 12/12 IN 500*500 | 1 ks |

| | | |
|------|---|-------|
| 1.20 | NEOBSAZENO | |
| 1.21 | Servopohon TF 230 - OTEVŘENO-ZAVŘENO | 3 ks |
| 1.22 | Servopohon CM 230(L/P)-TŘÍBODOVÝ | 3 ks |
| 1.23 | Vyústka komfortní dvouřadá horizontální 600*200 přívodní s regulací; odstín RAL7035 | 7 ks |
| 1.24 | Vyústka komfort. dvouřadá horizontální 1000*300 přívodní s regulací; odstín RAL7035 | 2 ks |
| 1.25 | Vyústka komfort.jednořadá horizontální 600*200 odvodní bez regul; odstín RAL7035 | 3 ks |
| 1.26 | Vyústka komfort.pro kruh.potrubí jednořad. 500*75 odvod s regulací; odstín RAL7035 | 6ks |
| 1.27 | NEOBSAZENO | |
| 1.28 | Odsávací zákryt nerezový 1500*1000 vč.filtrů, lapačů tuků a osvětlení | 1 ks |
| 1.29 | Odsávací zákryt nerezový 1640*1890 vč.filtrů, lapačů tuků a osvětlení | 1 ks |
| 1.30 | Odsávací zákryt nerezový 1900*2150 vč.filtrů, lapačů tuků a osvětlení | 1 ks |
| 1.31 | Odsávací zákryt nerezový 920*940 vč.filtrů, lapačů tuků a osvětlení | 1 ks |
| 1.32 | Odsávací zákryt nerezový 700*800 vč.filtrů, lapačů tuků a osvětlení | 1ks |
| 1.33 | Rohož z minerální plsti tl.60mm (izolace potrubí na půdě a v kuchyni) | 14 m2 |
| 1.34 | Výfuková hlavice 630 | 1 ks |
| 1.35 | Protidešťová žaluzie 700*700 na přívod | 1 ks |
| 1.36 | neobsazeno | |
| 1.37 | Čidlo na CO ₂ AIRSENS-CO2 | 1 ks |

Zař.č.2 Pomocný a montážní materiál

| | |
|--|-------|
| Materiál spotřebováváný při montáži a zprovoznění VZT zařízení | 50 kg |
|--|-------|