

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

(v souladu s §6 a 7 vyhl.č.246/2001 Sb.)

1. Provozovatel :

Obec Kostelec u Holešova
Č. p. 58
768 43 Kostelec u Holešova

**2. Adresa objektu,kde je PBZ
umístěno:**

ZŠ Kostelec u Holešova
č.p. 191
768 43 Kostelec u Holešova

**3. Dodavatel : Vzduchotechnika Hetmer s.r.o., náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
IČ: 06687946**

4. Výrobce PBZ: MANDÍK a.s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice

5. Druh PBZ : Požární klapka

**6. Název a popis výrobku : FDMB, požární klapka čtyřhranná,
s ručním a teplotním spouštěním
630x500 2ks, 500x800 1 ks, 800x500 1 ks**

7. Umístění ve stavbě :

1,2	FDMB , 630x500.01, stěna strojovny VZT, 1.PP	2 ks
3	FDMB, 500x800.01 , stěna strojovny VZT, 1.PP	1 ks
4	FDMB, 800x500.01 , stěna strojovny VZT, 1.PP	1 ks

8. Výsledek kontroly :

Výsledek funkčních zkoušek:	provozuschnpné
Zjištěné závady, termín odstranění :	provozuschnpné
	nejsou

Datum provedení kontroly : 25.10.2021

Datum příští kontroly : 25.4.2022

9. Potvrzení o montáži : na základě §6 a 7 vyhlášky č.246/2001 Sb.potvrzujeme, že montáž byla provedena za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené PD a za dodržení postupů stanovených v PD, dále potvrzujeme , že na základě funkční zkoušky jsou výše uvedené výrobky provozuschopné.

10. Kontrolu provozuschopnosti PBZ provedl: Ing. Leoš Hetmer

V Kostelci u Holešova : 25.10.2021

Vzduchotechnika Hetmer s.r.o.
náměstí Práce 2512
760 01 Zlín
IČ: 06687946 DIČ: CZ06687946

OSVĚDČENÍ č. 097/2019

O absolvování dopňujícího školení pro "OPRÁVNĚNÉ OSOBY"
pro montáž, údržbu a kontroly provozuschopnosti

v souladu s vyhl.

ČR 246/2001 Sb.

SR 478/2008 Sb.

POŽÁRNÍCH KLAPEK PKTM III TPM 075/09, FDMC TPM 083/12
POŽÁRNÍCH KLAPEK PKTM-90 TPM 018/01, FDMD TPM 092/13
POŽÁRNÍCH KLAPEK PKM-90 PN 12 06 38,
POŽÁRNÍ LAMELOVÁ KLAPKA FDML TPM 130/17
POŽÁRNÍCH VENTILŮ PVM-E90 TPM 052/05, PVM-E90 TPM 052/05
POŽÁRNÍCH STĚNOVÝCH UZÁVĚRŮ PSUM-90 TPM 006/99
KLAPEK OTK KOKTM-120 TPM 067/07, SEDS TPM 086/12, SEDM TPM 087/12,
MSD (MSD-W) TPM 109/15, CFDM TPM 118/16 SEDS-L 121/16, SEDS-R 120/16,
FDMS TPM 125/17

vyráběných firmou MANDÍK, a.s. , Dobříšská 550, Hostomice

Název firmy	:	Vzduchotechnika Hetmer s.r.o.
Sídlo firmy	:	náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
IČ	:	06687946
Jméno a příjmení	:	Ing. Leoš Hetmer
školené osoby	:	
Datum narození	:	2.9.1964
Bydliště	:	Lesní 760, 763 26 Luhačovice

Školení a seznámení se souvisejícími podklady provedl níže podepsaný
pracovník, pověřený vedením f. MANDÍK, a.s.

Osvědčení vystaveno dne : 6.3.2019

Platnost osvědčení do : 6.3.2024

Související podklady :

- TPM 075/09 - PKTM III, TPM 083/12 - FDMC
- TPM 018/01 - PKTM-90, TPM 092/13 - FDMD
- PN 12 06 38 - PKM-90 čtyřhranné a kruhové
- TPM 052/05 - PVM-E90
- TPM 006/99 - PSUM-90 , TPM 130/17 - FDML
- TPM 067/07 - KOKTM-120, TPM 086/12 - SEDS, TPM 087/12 - SEDM
- TPM 109/15 MSD (MSD-W), TPM 118/16 - CFDM
- TPM 121/16 SEDS-L, TPM 120/16 SEDS-R, TPM 125/17 FDMS

MANDÍK

MANDÍK, a.s.
2, 550
www.mandik.cz

razítko a podpis