

Deník víceprací a méněprací

Akce „ Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“

Zhotovitel : **KLASA VTP s.r.o., L.Výducha 809, 763 21 Slavičín**

IČO: 09824545, DIČ : CZ09824545

Objednatel : **Obec Kostelec u Holešova, č.p.58, 768 43 Kostelec u Holešova**

IČO: 00287342, DIČ : CZ00287342

Datum	Denní záznamy stavby
11.8.2021	Dohodnuta nutná úprava prostupů pro VZT. Zrušeno vybudování příčky v kotelně, s tím spojené dodávky a práce , zejména výplně otvorů, vymalování a omítky.
24.8.2021	Schváleno rozšíření prostupů přes strop mezi sklepem a kuchyní, z důvodu výskytu a následné úpravy elektro rozvodů vedených ve stropě mezi 1.PP a 1. NP. Schváleno vybudování plošiny na půdě nad kuchyní, pro vybourání prostupů pro VZT. Opravy omítek stěn a stropů v jídelně a kuchyni po rozvodech staré VZT.
27.8.2021	Dohodnuto a schváleno upřesnění statiky pro VZT v 1.PP (stojky ,základ) . Prostupy mezi garáží a chodbou pod kuchyní v 1. PP . Opravy prací po předešlém zhotoviteli (ABV flow) – překlady otvorů, odstranění PUR pěny, podbetonování provedených překladů, doklínování překladů s původním zdívem.
31.8.2021	Schváleno uzemnění plynu. Schváleno zapravení prostupu pro stávající VZT u mrazáku 1. PP, zapravení stávajících elektro rozvodů v 1. PP. Schváleno, že se nebude natírat potrubí VZT v kuchyni, jídelně ani v 1.PP. Dohodnuta oprava SDK stropu v kuchyni po původním demontovaném potrubí VZT.
7.9.2021	Schválena oprava omítek v kotelně po původním odkouření a zazdění prostupů po zdemontovaném potrubí UT potrubí v kotelně.
13.9.2021	Schváleny opravy po potrubí ve staré strojovně a v místnosti s ohřívačem vody.
21.9.2021	Dohodnuto, že se provedou pouze 2 násobné základní nátěry potrubí. Vnitřní omítka příčky ze strany nájemního bytu – neobsaženo v PD
5.10.2021	Schváleno rozšíření hromosvodu, z důvodu provedení VZT odtahu nad střešní rovinu.
19.10.2021	Schválena úprava rozvodů VZT, z důvodu omezených výškových prostor v garáži. Doměření a výroba kusových prvků pro dopojení VZT jednotky na rozvody VZT. Projektově navržené rozvody k VZT jednotce budou odečteny.

V Kostelci u Holešova, dne27.10.2022.....

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 774 184 620

KLASA VTP s.r.o.
Výducha 809, 763 21 Slavičín
IČO: 09824545, DIČ: CZ09824545

za objednatele

LORRES s.r.o.

nám. C Beneše 10/42, 769 01 Holešov
Tel. 777 2720 E-mail. rerko@tiscali.cz
IČ . 29278 DIČ : CZ29278147

za zhotovitele