



MP PROJEKT

adresa provozovny : Nerudova 158, 760 01 Zlín, IČ :
27734609

Odesílatel:

Adresát:

Vyřizuje: Petr Vystrčil
Pobočka: Nerudova 158, 76001 Zlín
Tel. **704 830 178**
E-mail: mp.projekty@seznam.cz

Obec Kostelec u Holešova
Kostelec 58
768 43 Kostelec u Holešova

Název stavby: **Kostelec u Hol, t ;, Kab.NN**

Věc: **Žádost o vyjádření vlastníka zatrubněné stoky DN1200**

Investor stavby: **eg-d EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 BRNO**

Žadatel/projektant: **MP Projekt s.r.o., Nerudova 158, 760 01 ZLÍN**

Žádám o vyjádření Obce jako vlastníka zatrubněné stoky DN1200 (umístěnou před č.p.292 v Kostelci) k plánované stavbě rozšíření distribuční sítě pro připojení dalšího žadatele. Rozšíření je plánováno kabelovou smyčkou ze stávajícího vedení podél cesty. Toto řešení je voleno s ohledem na nutnost připojovat vše primárně zemním kabelem, tak jakí to ukládá energetický zákon č.458/2000Sb. Proto nebylo možno využít bližšího sloupu nadzemního vedení č.182.

Technický popis stavby:

Stávající kabel 3x240+120 AYKY vedoucí z TS 1 LOUČKY po parcele č.170/5 do skříně SR542, bude v místě styku parcel č.170/5, 798 a 171 přerušen. Na oba konce bude naspojována kabelová smyčka 4x240 NAYY, která na parc.č.171 přejde přes zatrubněnou stoku DN1200 a povede podél plotu RD č.p.292. Odsud bude proveden řízený protlak v břehu do kterého budou zataženy oba kabely až k pozemku parc.č.172, kde budou zapojeny do nové smyčkovací skříně SS200/NK, ze které bude tento pozemek připojen k el.energii. Délka nové trasy je 39m.

Kabel NN bude uložen dle PNE 34 1050 v travnatém terénu s krytem 70 cm, v obdělávaném terénu s krytem 70 cm a v krajnici vozovky a ve vozovce s krytem 1 m. Při hloubce 70 cm, tam, kde není nebezpečí mechanického poškození (zahrada), se použije výstražné fólie š. 33 cm uložené ve výšce 20-30cm nad kabelem.

Po skončení pokládky kabelů bude proveden zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách a po uplynutí doby potřebné k sesednutí záhozu výkopu bude provedena definitivní úprava povrchu kabelové rýhy, při níž budou dodrženy technologické podmínky pro jejich provádění a podmínky stanovené jejich majiteli resp. správci.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na telefonu **733 642 915** nebo na e-mailové adrese mp.projekty@seznam.cz nebo přímo na adrese naší pobočky **MP Projekt, Nerudova 158, 76001 Zlín.**

Vaše vyjádření očekáváme co nejdříve.

Petr Vystrčil
projektant