

1.33 ROHOŽ Z MINERÁL PLSTI TL 60mm
potrubí v půdním prostoru izolováno
požární požadavek EI 30 DP1

POLYSTYREN TL. 140 mm

3 600

340

1.5

1.33a

IZOLAČNÍ DESKA tl 19mm
SAMOLEPICI S AL FOLII

2 000

POLYSTYREN TL. 140 mm

3 100

1.1
VZT JEDNOTKA s rekuperací

1.3
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA
PKTM III 500x800 TPM 075/09.01

POLYSTYREN TL. 140 mm

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	UPOSS spol. s r. o. Uherskobrodská 962, LUHAČOVICE 76308 Tel: 577 131 126 Fax: 577 131 127	VZ
ING. KAREL PERŮTKA	PETR VAŠINA	PETR VAŠINA	ING. KAREL PERŮTKA		
OBEC: KOSTELEČ U HOLEŠOVA INVESTOR: OBEC KOSTELEČ U HOLEŠOVA, Č.P. 58, 768 43 KOSTELEČ U HOLEŠOVA				Z.Č.: 3365 - 001 - 03 DATUM: 05 / 2021 POČET FORM.: 8 A4 STUPEŇ: DSP	
REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ŽS V KOSTELCI U HOLEŠOVA VZDUCHOTECHNIKA				KÓD: 3365-001-03	
ŘEZ A-A, B-B				MĚŘÍTKO 1: 50	Č. VÝKRESU VZ-03/R1