



Obec Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova čp. 58

Městský úřad Holešov
Stavební úřad
Masarykova 628
769 01 Holešov

Spis o. 944/2021
Městský úřad Holešov

Doručeno: 10.02.2021 09:25:04

HOL-4141/2021/SÚ/

listy: 1 přílohy: 0



AH

Číslo jednací:
OUKUH-162/2021

Vyřizuje:
RNDr. Marcela
Pospíšilíková

Telefon:
724 184 620

e-mail:
obeckuh@volny.cz

Datum:
10. 2. 2021

Věc: Žádost o stanovisko k udržovacím pracím

Žádáme vás o stanovisko stavebního úřadu k provedení udržovacích prací v kotelně a školní kuchyni základní školy Kostelec u Holešova. Jde o udržovací práce, při kterých nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Místem provedení prací je budova ZŠ v Kostelci u Holešova, č.p. 191, která je v majetku Obce Kostelec u Holešova. Udržovací práce budou provedeny v následujícím rozsahu:

Školní kotelna

Zdrojem tepla pro objekt je centrální plynová kotelna. To kotelny bude nově instalována dvoukotlová kaskáda stacionárních kotlů o výkonu 320 kW. Odtah spalin je řešen společným odvodem DN200 do stávajícího komína, který se vyvložkuje. Přívod spalovacího vzduchu je řešen samostatným neuzavíratelným otvorem u podlahy.

Navržené plynové kondenzační kotle plní parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřivačů (požadavky od 26. 9. 2018). Jmenovitý výkon obou kotlů bude dohromady 320 kW a jejich účinnost dle TNI 73 0331 bude minimálně 98%.

V rámci realizace projektu bude zajištěno vyregulování otopné soustavy.

Nové kotle nahrazují deset stávajících plynových stacionárních teplovodních kotlů.

Ohřev TUV je řešen centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřivači TV o objemu 800 l. Ohřivač je osazen v místnosti ohřivače TV a zůstane stávající vč. technologie výměny tepla.

Ohřev TUV zůstane zachován, výměn se pouze provádí a vratná větve na rozdělovači vč. uzavíracích armatur.

Vzduchotechnika školní kuchyně

Je navržena výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni a školní jídelně.

Větrání bude nucené – rovnotlaké s využitím rekuperace. Měňená vzt jednotka s rekuperací je umístěna l.pp.

Vzduchotechnický výkon nové jednotky 7200 m³/h.

Nasávání vzduchu je ze školního atria, výdech vzt je nad střešní rovinu budovy.

Trasa vzt rozvodů zůstává zachována.

S úpravami v kotelně a školní kuchyni souvisí drobné stavební práce.

RNDr. Marcela Pospíšilíková
starostka obce



Bank.spojení: ČS a.s.Zlín 1483094359/0800	IČ: 00287342	E-mail: obeckuh@volny.cz Datová schránka: bs9bdhn	Tel: 573 385 129 573 385 069
ČNB Brno 94-8316691/0710	DIČ: CZ00287342	Internet: www.kostelecuholesova.cz	Fax: 573 385 069